

San Agustín, 23 40003 SEGOVIA - SEGOVIA
Tlno. 921430600
E.Mail: aguas@prodestursegovia.es
Q4000124J

Boletín de Análisis: 26-002485-0**Identificación del Cliente****Nombre** SANCHONUÑO, AYUNTAMIENTO DE**Código cliente** 440**Dirección**

PZA. MAYOR, 1 SANCHONUÑO
- SEGOVIA

Datos de la muestra**Tomador** PRODESTUR SEGOVIA**Fecha Toma Muestra** 16/09/2026**Procedimiento** *Toma de muestra no amparada por la acreditación**Tipo de muestra** Aguas de consumo**Motivo de control** Control en grifo**P. toma muestra** PM-INT-COCINA-RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO-SANCHONUÑO**Referencia****Tipo envase** Envase de plástico con tiosulfato**Datos analíticos****Fecha Recepción** 16/09/2026**Fecha Inicio Análisis** 16/09/2026**Fecha Final Análisis** 19/09/2026**Fecha Emisión Informe** 22/09/2026**Descripción** Aguas**Análisis grifo**

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Valor ref.	Método
*Cloro libre residual	0,2	mg/L	1	In situ (I-PE-DAP-102)
Escherichia coli	<1	ufc/100 mL	0	Filtración sobre membrana/recuento - UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Recuento de colonias a 22 °C	<1	ufc/mL	100	Siembra en placa - UNE-EN ISO 6222:1999
*Color	5	mg/L escala Pt/Co	15	Método fotométrico (I-PE-G-006)
Turbidez	0,8	UNF	4	Método nefelométrico (PEE-10)
Conductividad a 20 ° C	250	µS/cm	2500	Método conductimétrico (PEE-03)
pH	8,1	Unidad de pH	6,5 - 9,5	Método potenciométrico (PEE-02)
*Plomo	<2	µg/L	10	Absorción atómica

Legislación de la Muestra

R.D. 3/2023

- La incertidumbre se encuentra calculada y a disposición del cliente en el laboratorio.
- Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
- Microbiología: resultados de 3-9 ufc se consideran como N° estimado en el volumen estudiado y resultados de 1-2 ufc se consideran como N° estimado con baja fiabilidad estadística en el volumen estudiado.
- Los resultados obtenidos sólo dan fe de la muestra analizada tal como se recibió.

Firmado digitalmente:
Ana M^a Escorial

Ana M^a Escorial Yuste
Jefe Sección Agricultura